

Avdeling Kristiansund

Nordre Averøy Vannverk SA
 Att: Kjell Ove Sundsøy
 Postboks 74 Bruhagen
 6538 AVERØY

Dato: 05.01.2018
 Prøve ID: 2018-2

ver 1

Gjelder: **Nordre Averøy Vannverk**

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 02.01.18 kl. 09:30

Analyseperiode: 02.01.18 - 05.01.18

Prøvetaker: Kunde

2018-2-1

Drikkevann, behandlet
 Sted: Kirkvåg

Tatt ut: 02.01.18 kl. 08:00

Parameter	Metode	Resultat	Enhet
Totalantall bakterier 22 °C	ISO 6222	Ikke påvist	cfu/ml
Koliforme bakterier	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
E.coli	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
Intestinale enterokokker	ISO 7899-2	<1	cfu/100 ml
pH, surhetsgrad	NS-EN ISO 10523	7,39	
*Temperatur ved pH måling		19,4	°C
Konduktivitet, 25°C	NS-ISO 7888	3,92	mS/m
Turbiditet	NS-EN ISO 7027	<0,5	NTU
*Lukt	Intern	Akseptabel	
Farge	NS-EN ISO 7887 metC	<2	mg Pt/l

cfu = antall pr. enhet

*) Analysen er ikke akkreditert

< betyr: Mindre enn

Med hilsen Kystlab-PreBIO AS

Ann-Mari Sjørdal
 Ann-Mari Sjørdal
 Analytiker

Torild Lundgard Johnsen
 Torild Lundgard Johnsen
 Analytiker

Kopi til
 Mongstad (E-mail)
 Mattilsynet DK Ytre Nordmøre , Wilhelm Dalls vei 50, 6511 KRISTIANSUND N (E-mail)