

Gjelder: **Nordre Averøy Vannverk**

## ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 27.09.18 kl. 10:20

Analyseperiode: 27.09.18 - 01.10.18

Prøvetaker: Kunde

2018-6988-1

**Drikkevann, behandlet**  
Sted: Sveggen

Tatt ut: 27.09.18 kl. 09:30

Parameter	Metode	Resultat	Enhet
Totalantall bakterier 22 °C	ISO 6222	<b>16</b>	cfu/ml
Koliforme bakterier	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
E.coli	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
Intestinale enterokokker	ISO 7899-2	<1	cfu/100 ml
pH, surhetsgrad	NS-EN ISO 10523	<b>7,26</b>	
*Temperatur ved pH måling		<b>19,5</b>	°C
Konduktivitet, 25°C	NS-ISO 7888	<b>4,08</b>	mS/m
Turbiditet	NS-EN ISO 7027	<0,5	NTU
*Lukt	Intern	<b>Akseptabel</b>	
Farge	NS-EN ISO 7887 metC	<2	mg Pt/l

2018-6988-2

**Drikkevann, behandlet**  
Sted: Averøy Sykehjem

Tatt ut: 27.09.18 kl. 09:30

Parameter	Metode	Resultat	Enhet
Totalantall bakterier 22 °C	ISO 6222	<b>75</b>	cfu/ml
Koliforme bakterier	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
E.coli	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
Intestinale enterokokker	ISO 7899-2	<1	cfu/100 ml
pH, surhetsgrad	NS-EN ISO 10523	<b>6,81</b>	
*Temperatur ved pH måling		<b>19,5</b>	°C
Konduktivitet, 25°C	NS-ISO 7888	<b>4,03</b>	mS/m
Turbiditet	NS-EN ISO 7027	<0,5	NTU
*Lukt	Intern	<b>Akseptabel</b>	
Farge	NS-EN ISO 7887 metC	<2	mg Pt/l

cfu = kolonidannende enhet

\*) Analysen er ikke akkreditert

< betyr: Mindre enn

Med hilsen Kystlab AS

*Torild Lundgard Johnsen*

Torild Lundgard Johnsen  
Analytiker

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.

Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.

Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Side 1 av 2

Kopi til  
Mongstad (E-mail)  
Mattilsynet DK Ytre Nordmøre , Wilhelm Dalls vei 50, 6511 KRISTIANSUND N (E-mail)

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolking av prøveresultater.  
Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.  
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Side 2 av 2