

Avdeling Kristiansund

Nordre Averøy Vannverk SA
 Att: Kjell Ove Sundsøy
 Postboks 74 Bruhagen
 6538 AVERØY

Dato: 28.07.2017
 Prøve ID: 2017-4162

ver 1

Gjelder: **Nordre Averøy Vannverk**

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 25.07.17 kl. 09:10

Analyseperiode: 25.07.17 - 28.07.17

Prøvetaker: Kunde

2017-4162-1

Drikkevann, behandlet
 Sted: Engvik

Tatt ut: 25.07.17 kl. 07:30

Parameter	Metode	Resultat	Enhet
Totalantall bakterier 22 °C	ISO 6222	8	cfu/ml
Koliforme bakterier	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
E.coli	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
pH, surhetsgrad	NS-EN ISO 10523	6,88	
*Temperatur ved pH måling		23,8	°C
Konduktivitet, 25°C	NS-ISO 7888	4,43	mS/m
Turbiditet	NS-EN ISO 7027	<0,5	NTU
*Lukt	Intern	Akseptabel	
Farge	NS-EN ISO 7887 metC	<2	mg Pt/l

cfu = antall pr. enhet

*) Analysen er ikke akkreditert

< betyr: Mindre enn

Med hilsen Kystlab-PreBIO AS

Cathrine Nasvik Haga
 Cathrine Nasvik Haga
 Laboratorieleder

May Kristin L. Ellingvåg
 May Kristin Løvold Ellingvåg
 Analytiker

Kopi til
 Mongstad (E-mail)
 Mattilsynet DK Ytre Nordmøre , Wilhelm Dalls vei 50, 6511 KRISTIANSUND N (E-mail)