

**Avdeling Kristiansund**

Nordre Averøy Vannverk SA  
 Att: Kjell Ove Sundsøy  
 Postboks 74 Bruhagen  
 6538 AVERØY

Dato: 03.11.2017  
 Prøve ID: 2017-6363

ver 1

Gjelder: **Nordre Averøy Vannverk**

**ANALYSERESULTATER**

Prøvemottak: 31.10.17 kl. 09:30

Analyseperiode: 31.10.17 - 03.11.17

Prøvetaker: Kunde

2017-6363-1

**Drikkevann, behandlet**

Tatt ut: 31.10.17 kl. 08:30

Sted: Ekkilsøy

Parameter	Metode	Resultat	Enhet
Totalantall bakterier 22 °C	ISO 6222	<b>2</b>	cfu/ml
Koliforme bakterier	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
E.coli	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
Intestinale enterokokker	ISO 7899-2	<1	cfu/100 ml
pH, surhetsgrad	NS-EN ISO 10523	<b>7,55</b>	
*Temperatur ved pH måling		<b>20,6</b>	°C
Konduktivitet, 25°C	NS-ISO 7888	<b>4,56</b>	mS/m
Turbiditet	NS-EN ISO 7027	<0,5	NTU
*Lukt	Intern	<b>Akseptabel</b>	
Farge	NS-EN ISO 7887 metC	<b>2</b>	mg Pt/l
Clostridium perfringens	NS-EN ISO 14189	<1	cfu/100 ml
*Smak	Intern	<b>Akseptabel</b>	

cfu = antall pr. enhet

\*) Analysen er ikke akkreditert

< betyr: Mindre enn

Med hilsen Kystlab-PreBIO AS

*Cathrine Nasvik Haga*

Cathrine Nasvik Haga  
 Laboratorieleder

*May Kristin L. Ellingvåg*

May Kristin Løvold Ellingvåg  
 Analytiker

Kopi til

Mongstad (E-mail)

Mattilsynet DK Ytre Nordmøre, Wilhelm Dalls vei 50, 6511 KRISTIANSUND N (E-mail)